



**Echipamente:**

- 1 x Controler EvoHome (contine receptorul BDR91 si suportul de masa ATF800)
- 2 x BDR91 comanda pompa circulatie \*2) si \*3)
- 2 x DTS92 / Round T87RF - termostat wireless
- 2 x Vana cu 2 cai

- \*1) BDR91 - utilizat pentru control centrala termica
- \*2) BDR91- utilizat pentru vana de zona, din zona 1
- \*3) BDR91- utilizat pentru vana de zona, din zona 2

**Legenda:**

- TT - Tur instalatie termoficare
- RT - Retur instalatie termoficare
- ACM - Iesire apa calda menajera
- A - Alimentarea instalatiei cu apa
- PC - Pompa circulatie
- V3C - Vana electrica deviatoare cu 3 cai
- SC - Schimbator de caldura
- CMC1X - Placa electronica centrala
- ..... - Legaturi automatizare

**Nota:**

- Sistemul EvoHome controleaza sursa de incalzire (centrala termica) prin intermediul receptorului wireless BDR91 si poate controla pana la 12 zone de incalzire diferite.
- \*4) - Este recomandat utilizarea unui radiator fara cap termostatic, pentru a proteja sursa de incalzire.

KÖBER SRL - Sucursala Vaduri

Data: 27.10.2021

Aceasta nota are caracter informativ. SC. KOBER S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru buna ei functionare.

Sistem de incalzire cu vana de zona, control sursa de incalzire (centrala termica) si 2 zone diferite de temperatura.

Nota de aplicare NA43.5